

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Краснодар, ул.Мира, 56 тел.268-64-40

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической Северского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ст. Северская, ул. Казачья, 178 тел. 8(86166)2-61-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 44/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МБДОУ детский сад № 40

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

07.09.2016

проведено мероприятие по надзору

(должность, звание,

Старшим инспектором ОНД и ПР Северского района подполковником внутренней службы
фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Комаровым Владимиром Юрьевичем

(наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Длинная, 277
совместно с: Заведующей МДОУ детский сад № 40 Базылевой А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- пис- ния	Вид нарушения требований пожарной безо- пасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного до- кумента по пожар- ной безопасности, требова- ния которого(ых) нару- шены	Срок устранения нарушения требо- вания пожарной безопасности	Отмет- ка (под- пись) о выполн- ении (указы- вается только выполн- ение)
1	2	3	4	5
1.	<i>В зарегистрированной декларации по- жарной безопасности предоставлены недостоверные сведения и не полный перечень нормативных документов, соблюдение которых должно обеспечи- ваться на объекте.</i>	П. 4 ст. 64 Федераль- ный закон от 22.07.2008 г. № 123ФЗ;	<i>20.10.2016</i>	
2.	<i>Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигнала о возникновении по- жара на пульт подразделения пожар- ной охраны без участия работников</i>	П. 7 ст. 83 Федераль- ный закон от 22.07.2008 г. № 123ФЗ;	<i>20.10.2016</i>	

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору с 21 октября 2016 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД г. Краснодара
Комаров Владимир Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«04» 09 2016 года

Предписание для исполнения получил:

Базиль
«07» 09 2016 г.
(подпись)

член группы Базиль АВ
(должность, фамилия, инициалы)